

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 03/2020

**לביצוע אספקה והתקנת מערכת צינון ודשא סינטטי למגרש כדורגל ברמת השרון (להלן: "המכרז")**

**הנדון: הודעה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה (מעודכן)**

בשם רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן: "המזמינה" או "החברה"), להלן יפורטו התשובות לשאלות הבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובות אלה, והשינויים הנובעים מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם מציע זוהה.

1.	מכרז	1.3	נדרשו שני אישורים שונים וסותרים אחד את השני : א. FIFA QUALITY ב. FIFA PRO  מה כוונתכם?	מובהר כי נדרש אישור FIFA – QUALITY. בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש אישור FIFA PRO יראו זאת כאילו נדרש אישור FIFA QUALITY.
2.	מכרז	2.1	לוי"ז למסירה הינה תוך 75 יום מפקודת צ.ה.ע, הזמן הינו גבולי כי נדרש לייבא את הדשא. זמן האספקה 60 יום.	אין שינוי במסמכי המכרז.
3.		כללי	האם קיים מפרט טכני מיוחד לדשא הסינטטי?	כן. בסוף החוברת. מובהר כי משקל הסיבים הנדרש יהיה 1,650 גר' לפחות. דרישה זו מחליפה את הכתוב 650 גר'.
4.	מכרז	3.3.2	תנאי סף : נבקש שינוי בדרישות המכרז 1. לפחות אחד משלושת המגרשים שהותקנו ע"י המציע אושרו לתקן QUALITY/PRO FIFA 2. המציע השלים אספקה והתקנה כקבלן ראשי של דשא סינטטי ומערכת השקיה/צינון.	מובהר כי על אף המענה להבהרה מס' 1 לעיל, לא יחול שינוי במסמכי המכרז ביחס לעמידה בתנאי הסף וניתן להציג אישור FIFA QUALITY או אישור FIFA PRO.
5.			דרישות טכניות של השטיח הן דרישות של "לפחות" ולא פחות!	מקובל. הדרישה הינה לפחות ולא פחות. השינוי יחול בהתאמה במסמכי המכרז.
6.			סתירות במכרז בין מפרט וכתב כמויות.	לא ניתן להבהיר בנוגע להפניה כללית.

<p>עוד מובהר ומודגש כי בכל מקרה של סתירה תגבר ההוראה המחמירה עם הזוכה בהתאם להוראת ושיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה, אלא ככל שתורה החברה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.</p>				
<p>מצ"ב תוכניות המגרש.</p>	<p>דשא סינטטי. במסמכי המכרז אין תוכניות המגרש. מידות, סימונים נדרשים בשטח המגרש.</p>	<p>001.001.0010</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>.7</p>
<p>מצ"ב תוכניות מערכת הצינון.</p>	<p>מערכת הצינון-לא צורפה תוכנית. לא לראש המערכת ולא למערכת הצינון בשטח המגרש.</p>	<p>סעיף 007.010</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>.8</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>לפחות אחד משלושת המגרשים אושר לתקן FIFA QUALITY -/ PRO</p> <p>הדרישה לבדיקת FIFA היא דרישה של המזמין. מגרשים מאושרים בצירוף הדרישות הנוספות במכרז מצמצם את העומדים בתנאים, לדעתי, לשניים בלבד</p> <p>אין הגיון בדרישה שאחד המגרשים אושר ע"י פיפ"א.</p> <p>כנ"ל לגבי דרישה ל"קבלן ראשי" רב המגרשים יוצאים לקבלני פיתוח והם אלה שקשורים בחוזה עם המזמין. - דרישה מיותרת</p>	<p>3.3.2 – תנאי סף</p>	<p>מכרז</p>	<p>.9</p>
<p>תיקון טעות סופר. בסעיף 11.7 כל הפסקה החל מהמילה "ומודגש" ועד "היעתק צילומי" תימחק.</p>	<p>היקף כספי מינימלי של 1 מליון שקל – מגרש בגודל של 5400 מ"ר כולל מערכת צינון אינו מגיע להיקף של 1 מליון ₪ ולכן הדרישה אינה הגיונית.</p>	<p>11.7</p>	<p>מכרז</p>	<p>.10</p>
<p>הדרישה הינה לפחות ולא פחות.</p>	<p>מפרט הדשא הסינטטי – דשא עם בסיס PU משקל בסיס משני של 750 גרם לפחות - משקל הבסיס המשני בחברת EDEL הינו 600 גרם לעומת זאת בפרמטרים אחרים החברה נמצאת בערכים גבוהים יותר</p> <p>אין סיבה לפסול את המוצר בגלל סעיף זה.</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>מכרז</p>	<p>.11</p>

על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה, וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה בעניין שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

מודגש כי מסמך זה מהווה מסמך ההבהרות המעודכן ויש להגישו במסגרת הגשת ההצעות. מסמך זה מחליף את מסמך ההבהרות הקודם ויש לראות את מסמך ההבהרות הקודם כבטל.

בברכה,

ערן שורץ, מנכ"ל

רימונים – החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ